

התנ"ל 6/1/08

State of Israel  
Ministry of Health  
Regional Health Office  
Southern Region

מדינת ישראל  
משרד הבריאות  
לשכת הבריאות - מחוז הדרום  
מחלקת בריאות הסביבה

دولة اسرائيل  
وزارة الصحة  
إدارة الصحة الإقليمية الجنوبية

כ"ג חשוון תשס"ח  
04 נובמבר 2007  
מספר 2770

לכבוד  
מר יעקב עיני - מנכ"ל המדרשה  
מדרשת שדה בוקר, מיקוד 84990

שלום רב,

**חגודין: שדרוג בריכת השחייה במדרשת בן גוריון**

סימוכין, מכתבנו מס' 1213 מ- 28.05.07  
מכתבנו מס' 631 מ- 02.03.06  
מכתבנו מס' 1449 מ- 07.06.05

ברצוני לחשב את תשומת לבך לדרישת משרדנו לשיפוץ בריכת השחייה במדרשת בן-גוריון, שהועלתה על-ידינו מספר פעמים בעבר. תעלת הגלישה הקיימת אינה תקינה (אינה עומדת בדרישה שמופיעה בתקנת רישוי עסקים - תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה- עזכרון 2003), ולכן מינוי המזחמים משכבת המים העליונה בבריכת הבורים ובריכת הפעוטות אינו תקני. על מנת לזוהאם את מצב הבריכה לדרישות משרדנו נדרש לבנות תעלת גלישה חדשה ל- 2 בריכות אלו.

בשנתיים האחרונות משרדנו חסכים לזרות את ביצוע דרישה זו (ראו מכתבנו שבסימוכין). מובן לנו שביצוע דרישה זו ברוך בעלויות כספיות גבוהות. יחד עם זאת, בשל חשיבות הנושא, ובגלל העובדה שאוכלוסיית המקום גדלה, אנו לא נוכל לזרות את הביצוע בשנח נוספת. ברצוננו להבהיר שבמידה ובתקופת החורף הקרוב לא תבוצע דרישה בסיסית זו, משרדנו לא יאשר בקשה לרישיון עסק לכריכה כקיץ הבא.

כבוד רב,  
הדסה אדן  
מחנכת המחוז

העתק:  
גבי אורלי אלמקיים - מנהלת אגף כספים, מדרשת בן גוריון, 84990  
מר ברנט מתיוס - מנהל אחזקה, מדרשת בן גוריון, 84990  
גבי ליליה מרשון - מנהלת מח' רישוי עסקים, מ.א. רמת-נגב  
מר צור שן - מרכז פיקוח, כאן

קריית הממשלה רח' התקווה 4, באר שבע ת.ד. 10050 • טל. 08-6263482 • פקס: 08-6263484  
4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheva • Tel. 972-8-6263482 • Fax. 972-8-6263484  
E-mail: hadasa.eden@bsi.health.gov.il